



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙ-  
НЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 39-99-99

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам УНД  
и ПР ГУ МЧС России по Тверской области.

(наименование органа государственного пожарного надзора)

172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Володарского, 46 А, тел. 9-23-51 E-mail: ond\_torzhok@69.mchs.gov.ru  
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 48/1/40**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 8» п. Спирово в лице законного представителя Хисматулиной Елены Валерьевны.  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки № 48 от «17» февраля 2022 года.  
в период с «28» февраля 2022 г. по «28» февраля 2022 г.

Заместителем главного государственного инспектора Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов Тверской области по пожарному надзору – заместителем начальника ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области майором внутренней службы Шмелевым Василием Васильевичем.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) действие: внеплановая выездная проверка  
(контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МОУ СОШ № 8 п. Спирово –Хисматулина Елена Валерьевна  
(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|    |                                                             | (-ых) нарушены                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |  |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 1. | Со второго этажа отсутствует второй эвакуационный выход.    | Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4 ст. 4, Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.9.  | 10.01.2023 |  |
| 2. | С подвального этажа отсутствует второй эвакуационный выход. | Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4 ст. 4, Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.11. | 10.01.2023 |  |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор муниципального образовательного учреждения  
Средняя общеобразовательная школа № 8 п. Спирово

Хисматулина Елена Валерьевна  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора Торжокского,  
Спировского, Кувшиновского районов Тверской области по пожарному  
надзору, заместитель начальника ОНД и ПР по Торжокскому,  
Спировскому, Кувшиновскому районам ГУ МЧС России по  
Тверской области майор внутренней службы Шмелев В.В.  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙ-  
НЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 39-99-99

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам УНД  
и ПР ГУ МЧС России по Тверской области.

(наименование органа государственного пожарного надзора)

172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Володарского, 46 А, тел. 9-23-51 E-mail: ond\_torzhok@69.mchs.gov.ru  
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 47/1/39**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 8» п. Спирово в лице законного представителя Хисматулиной Елены Валерьевны.  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки № 47 от «17» февраля 2022 года.

в период с «28» февраля 2022 г. по «28» февраля 2022 г.

Заместителем главного государственного инспектора Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов Тверской области по пожарному надзору – заместителем начальника ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области майором внутренней службы Шмелевым Василием Васильевичем.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) действие: внеплановая выездная проверка  
(контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МОУ СОШ № 8 п. Спирово –Хисматулина Елена Валерьевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.    | Со второго этажа отсутствует второй эвакуационный выход                                                          | Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37,                                                                                                                  | 10.01.2023                                                              |                      |

|    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|    | (выход на лестницу 3-го типа не является эвакуационным).                                                                                               | Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4 ст. 4, Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.9.                                                                            |            |  |
| 2. | С подвального этажа отсутствует второй эвакуационный выход.                                                                                            | Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4 ст. 4, Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.11. | 10.01.2023 |  |
| 3. | Подвальный этаж не обособлен от общей лестничной клетки и не имеет выход непосредственно наружу.                                                       | Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4 ст. 4, п. 4 ст. 89.                                                                                         | 10.01.2023 |  |
| 4. | Из помещения обеденного зала, расположенного в подвальном этаже, при одновременном нахождении более 15 человек, отсутствует второй эвакуационный выход | Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4 ст. 4, Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.7.  | 10.01.2023 |  |
| 5. | Из помещения мастерской, расположенной в подвальном этаже, отсутствует второй эвакуационный выход.                                                     | Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4 ст. 4, Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 7.12.5. | 10.01.2023 |  |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор муниципального образовательного учреждения  
Средняя общеобразовательная школа № 8 п. Спирово  
Хисматулина Елена Валерьевна

должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

Заместитель главного государственного инспектора Торжокского,  
Спировского, Кувшиновского районов Тверской области по пожарному  
надзору, заместитель начальника ОНД и ПР по Торжокскому,  
Спировскому, Кувшиновскому районам ГУ МЧС России по  
Тверской области майор внутренней службы Шмелев В.В.  
 (должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
 органа государственного пожарного надзора)

*Е.В. Хисматулина*  
 (подпись)

